



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.49804

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

HOPA-M INDUSTRIAL COMPANY LTD. Адрес: 321100, Китай, XIALIU INDUSTRIAL ZONE, NVBU TOWN, LANXI CITY, ZHEJIANG. Адрес электронной почты: info@hopa-m.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

HOPA-M INDUSTRIAL COMPANY LTD. Адрес: 321100, Китай, XIALIU INDUSTRIAL ZONE, NVBU TOWN, LANXI CITY, ZHEJIANG. Адрес электронной почты: info@hopa-m.com

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Доводчики для закрывания дверей, торговая марка LONEX. Модели 310, 320, 330, 340, 350. (См.приложение№1). Серийный выпуск.

код ОКПД 2
25.72.14

код ТН ВЭД
8302600009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договора,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б "Требованиям к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей".
Метод испытания на воспламеняемость ГОСТ 12.1.044-89
Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения (п. 4.18) ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №45073-ПРГ/ПБ-24 от 22.03.2024
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»
аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б "Требованиям к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей", ГОСТ 538-214

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 25.03.2024 по 24.03.2027



Руководитель органа
по сертификации

подпись

О.М. Карасев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.А. Каширова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Проверка
подлинности
сертификата
соответствия**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**К сертификату соответствия РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.49804
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)****Срок действия с 25.03.2024 по 24.03.2027****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
25.72.14	Согласно требованиям ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б "Требованиям к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей", Доводчики для закрывания дверей, торговой марки LONEX. Модели 310, 320, 330, 340, 350. прошли проверку и соответствуют следующим параметрам: Сила закрывания доводчиков для дверей не ниже 3 класса по таблице 1 ГОСТ Р 56177-2014; Устройство фиксации двери в отдельном положении в испытуемых отсутствует; Функция задержки закрывания доводчиков настраивается на закрывание двери от угла 120 градусов до границы зоны задержки за время не менее 25с.; Регуляторы управления доводчиком могут задействоваться с помощью специального инструмента; Областью применения доводчиков являются конструкции противопожарных/противодымных дверей с заданным пределом огнестойкости по результатам испытаний дверной конструкции, снабженным данным доводчиком.	ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-214, ГОСТ Р56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б "Требованиям к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей"

**Руководитель органа
по сертификации**

подпись

О.М. Карасев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.А. Каширова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации