

Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Устройство персонального оповещения и вызова

Браслет-ПРО исп. НЗ

Паспорт

СТФВ.425544.012 ПС

Ред.2.3

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Устройство персонального оповещения и вызова "Браслет-ПРО исп. НЗ" (далее – УПОВ) входят в состав интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл" (далее - ИСБ), выпускающейся по ТУ 26.30.50-106-23072522-2008 и предназначены для оповещения персонала о различных событиях, возникающих в ИСБ (пожарных, охранных тревогах и др.) и передачи в ИСБ сигналов вызова от персонала.

1.2 УПОВ имеет две кнопки "Тревога" и "Включение", а также встроенные звуковой и вибрационный сигнализаторы и пять двухцветных световых индикаторов.

1.3 Оповещение в УПОВ осуществляется посредством световых, звуковых, вибрационных сигналов.

1.4 УПОВ имеет встроенный приемник сигналов спутниковой навигации форматов GPS и GLONASS. Устройство может передавать свое местоположение на центральный пульт как вне зданий, так и внутри них.

1.5 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота УПОВ находится в диапазоне 864,0–865,0; 868,0–868,2 МГц; 868,7–869,2 МГц.

1.6 Излучаемая мощность радиопередающего тракта УПОВ – не более 25 мВт.

1.1 Питание УПОВ осуществляется от встроенного литий-полимерного аккумулятора емкостью 0,25 А·ч.

1.2 УПОВ соответствует требованиям ГОСТ Р 55149 на оповещатели пожарные индивидуальные.

1.3 УПОВ сохраняет работоспособность в следующих условиях:

– вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц;

2

– механические удары – по ГОСТ Р 51371-99 с пиковым ускорением до 100 м/с^2 .

– температура окружающей среды – от минус 30 до плюс 55 °С (заряд встроенной АКБ от 0 до плюс 45°С);

– относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.4 Диапазон температур хранения УПОВ – от минус 20°С до плюс 45°С.

1.5 Средний срок службы УПОВ – не менее 2 лет.

1.6 Габаритные размеры УПОВ – 55×45×18 мм (без ремешка).

1.7 Масса УПОВ – не более 0,06 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки УПОВ соответствует указанному в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Количество
СТФВ.425544.012	Устройство персонального оповещения и вызова Браслет-ПРО исп. НЗ	1
СТФВ.425544.012 ПС	Комплект принадлежностей:	1
	Кабель USB A – micro B 1,8 м	1
	Индивидуальное зарядное устройство	1
	Паспорт	1

3 Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство персонального оповещения и вызова
"Браслет-ПРО исп. НЗ"

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие УПОВ требованиям технических условий ТУ 26.30.50-190-23072522-2015 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок службы – 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Гарантийный срок службы не распространяется на элементы питания и на корпусные элементы в случае их механического повреждения.

4.3 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем при условии сохранности пломб предприятия-изготовителя.

4.4 В случае устранения неисправности устройства (по рекламации) гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого УПОВ не использовался по причине неисправности.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

E-mail: mail@argus-spectr.ru

29.01.19