

AL-250UZ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК «ЗАЩЕЛКА»

250UZ.000PЭ

Руководство по эксплуатации
ТУ 7399-017-11638332-2013

Сертификат соответствия
№ РОСС RU.МЛ66.Н00051

Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011
ЕАЭС № RU Д-РУ.А301.В.06070

1 Общие сведения

1.1 Электромагнитный замок AL-250UZ предназначен для использования в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации для блокировки распашных дверей помещений, шкафов, выдвижных ящиков, люков и т.д.

1.2 Устойчивость замка к усилию разблокировки составляет 250 кгс (2500Н) и соответствует классу U2 (таблица 5) ГОСТ Р 52582-2006 «Замки для защитных конструкций».

1.3 Замок может монтироваться в любом положении (горизонтальном или вертикальном).

1.4 Замок выпускается в климатическом исполнении УХЛ3.1. Допускается эксплуатация замка при температурах окружающей среды от минус 20°C до плюс 40°C и относительной влажности до 80% (при +25°C).

1.5 Цветовое исполнение замка: белый (RAL 9016), коричневый (RAL 8017), серый (RAL 9006).

1.6 Управление замком осуществляется по двум постоянно присоединенным изолированным проводам.

1.7 Пример записи при заказе: AL-250UZ Электромагнитный замок «ЗАЩЕЛКА».




Рисунок 1

2 Технические характеристики

2.1 Масса основного комплекта поставки - не более 0,35 кг.

2.2 Габаритные размеры корпусной части с кожухом (длина × ширина × глубина)
130 × 42,5 × 13 мм.

2.3 Габаритные размеры зацепа: 52 × 20 × 24 мм.

2.4 Длина кабеля для подключения замка – не менее 0,4 м.

2.5 Номинальное напряжение питания от источника постоянного тока 12В.

2.6 Допустимое колебание напряжения электропитания +20/-10% от номинального значения.

2.7 Усилие удержания двери при номинальном напряжении питания не менее 250 кгс (класс устойчивости U2 по ГОСТ Р 52582-2006).

2.8 Ток потребления не более 0,11 А.

3 Комплектность

3.1 В основной комплект поставки (рисунок 2) входят:

- | | |
|--|---------|
| - корпусная часть | - 1 шт. |
| - декоративный кожух | - 1 шт. |
| - зацеп | - 1 шт. |
| - саморез-шуруп 4,2х25 с прессшайбой (1) | - 2 шт. |
| - саморез-шуруп 4,2х25 п/к (2) | - 2 шт. |
| - саморез-шуруп 4,2х25 потай. (3) | - 2 шт. |
| - диод 1N5406 | - 1 шт. |
| - руководство по эксплуатации, | |
| - коробка упаковочная. | |

3.2 По отдельным заказам поставляются:
установки замка на двери, открывающиеся вовнутрь (рисунок 3);

- **L-уголок AL-250UZ** монтажный уголок для дверей, открывающихся наружу (рисунок 4)

- **МК AL-250UZ-Glass** Монтажный комплект для стеклянных дверей (рисунок 5);




Рисунок 2 – Комплект поставки замка AL-250UZ




Рисунок 3 - Установка замка на дверь, открывающуюся вовнутрь




Рисунок 4- Установка замка на монтажный L-уголок

4 Принцип действия

Замок состоит из корпусной части и зацепа (рисунок 2). Корпусная часть крепится к дверной коробке, зацеп – к двери.

При нажиме петли зацепа на поворотный кулачок замка происходит фиксация петли крючком кулачка. Фиксация происходит только при наличии питания и усилия нажима не менее 1,5 кгс. При снятии напряжения питания зацеп освобождается и дверь отпирается.

При попытке взлома и приложении к двери усилия более 250 кгс замок может разблокироваться, и при дальнейшей эксплуатации класс устойчивости U2 не гарантируется.

Габаритные чертежи корпуса и зацепа приведены на рисунке 5.

Петля зацепа имеет свободное угловое перемещение для компенсации возможной неточности монтажа или осадки двери.




Рисунок 5 - Установка замка для стеклянной двери




Рисунок 6- Корпусная часть и зацеп

5 Указания по монтажу

Первоначально на дверной коробке крепится корпусная часть замка саморезами в овальные пазы основания.

Зацеп крепится на двери таким образом, чтобы петля зацепа попадала в вырез корпуса.

При закрытой двери и при подаче питания необходимо (ослабив предварительно крепежные саморезы) сдвинуть корпус замка по направлению к зацепу до момента срабатывания замка.

Закрепив замок, проверить его функционирование при многократном закрывании и открывании двери.

Окончательное крепление корпуса выполняется после завершения всех операций монтажа, и после проверки работы замка при открывании и закрывании двери. После монтажа корпус замка закрывается декоративным кожухом.

Рекомендуется применение доводчика двери. Для обеспечения надежного срабатывания механизма блокировки замка усилие доводчика при запираании двери должно быть не менее 1,5-2 кгс.

Рекомендуется в процессе эксплуатации замка периодически проверять точность установки зацепа относительно выреза корпуса и надежность блокировки замка.

6 Схема подключения




Рисунок 7 - Схема подключения замка AL250UZ

Схема подключения замка показана на рисунке 7.

При подаче питания на замок и закрытой двери электромагнит замка приводит в действие механизм защелкивания и блокирует замок.

Для уменьшения коммутационных помех и повышения помехоустойчивости системы рекомендуется установить защитный диод типа 1N5406 (или аналогичный ему).

7 Условия эксплуатации и хранения

Замки предназначены для эксплуатации внутри помещений при температуре от минус 20 до плюс 40°C и относительной влажности до 80% (при +25°C).

Внимание! Изделие не предназначено для использования в местах с агрессивной средой.

Изделие подлежит хранению в условиях хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150 в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.

8.2 Срок службы замка – 5 лет. Нарботка на отказ - не менее 300000 срабатываний. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня приемки замка ОТК предприятия-изготовителя.

8.3 При обнаружении дефекта производственного характера замок подлежит замене.

8.4 Ремонт замка выполняется на предприятии-изготовителе. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит бесплатный ремонт замка.

8.5 Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении корпуса и якоря изделия, а также настоящего руководства по эксплуатации с проставленной датой приемки и штампом ОТК.

8.6 Потребитель лишается прав на гарантийный ремонт в следующих случаях: при нарушении правил эксплуатации или хранения замка, при наличии механических повреждений замка.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические характеристики.

9 Свидетельство о приемке



AL-250UZ

Электромагнитный замок «ЗАЩЕЛКА»



№ _____
заводской номер

соответствует техническим условиям ТУ 7399-017-11638332-2013 и признан годным к эксплуатации

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК

10 Отметки о проведенных ремонтах

Акт № _____	Акт № _____
Гарантийный срок после ремонта - 6 мес.	Гарантийный срок после ремонта - 6 мес.



Производитель: ООО «ЭКСКОН»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3 стр.1
Телефон/Факс: +7 (495) 737-06-62
www.alerlock.ru, [www.alerlock.ru](mailto:info@alerlock.ru),
e-mail: info@alerlock.ru



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ