Блок управления **КТМ606** контроллера ключей VIZIT (в дальнейшем - блок управления) является составной частью системы ограничения доступа в служебные, производственные, жилые здания и помещения, и предназначен для разблокирования электромагнитного или электромеханического замка.


В систему ограничения доступа также входят электроуправляемый замок, считыватель ключей и кнопка для выхода из помещения.

Электроуправляемый замок, считыватель ключей и кнопка для выхода поставляются по отдельному заказу.

В зависимости от используемых ключей доступа к блоку управления **КТМ606** можно подключить считыватель **RD-5F** (13,56 МГц), **RD-4R** (125 КГц), **RD-4T** или **RD-2** (Touch Memory).

Контроллер может использоваться как в составе домофона, так и самостоятельно.

В качестве ключей доступа используются только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT: VIZIT-RF3.1, VIZIT-RF3.2, VIZIT-RF7.x (13,56 МГц), VIZIT-RF2x (125 кГц), или VIZIT-TM (Touch Memory).



| Группа клемм | Цепь | Назначение | |
|--------------------------------|------|--|--|
| POWER | 18V | 18VDC/0,6A нестабилизированное | |
| (питание внешних устройств) | GND | Общий провод | |
| | Α | Провод «А» интерфейса RS-485 | |
| RS485 | В | Провод «В» интерфейса RS-485 | |
| | GND | Общий провод интерфейса RS-485 | |
| | DL+ | Напражение питания и управление замком | |
| DOOR | DL- | Напряжение питания и управление замком | |
| DOOK | OP | Сигнал разблокирования замка от кнопки выхода или блока вызова | |
| | GND | Общий провод | |
| | D0 | Подключение провода Data0 при подключении считывателя с интерфейсом « Wiegand-26 » | |
| READER | D1 | Подключение провода Data1 при подключении считывателя с интерфейсом « Wiegand-26 ». При подключении считывателя с интерфейсом « Touch Memory » - подключение сигнального провода. | |
| | GND | Общий провод | |
| | +ER | Подключение провода питания считывателя (12VDC/50mA) | |
| | BIP | Подключение звукового излучателя считывателя RD-5F | |

Наименование клемм и их назначение в блоке управления КТМ606

ФУНКЦИИ

- Управление системой контроля доступа в здание, помещение.
- Источник питания для замка (клеммы «DL+,DL-» : 12VDC нестабилизированное) и блока вызова домофона (клеммы "18V, GND": 18VDC/0,6A нестабилизированное).
- Возможность выбора интерфейса считывателя «Touch Memory» или «Wiegand-26».
- Разблокирование замка ключами доступа (до 21000 ключей) или нажатием кнопки для выхода (замыкание клеммы OP и GND).
 - Разблокирование осуществляется путём снятия/подачи напряжения питания замка (в зависимости от положения перемычки "ML-EL").
- Блокировка работы ключей доступа в режиме ОХРАНА. Режим устанавливается ключами Охраны (до 28 ключей) и снимается ключами Охраны или МАСТЕР-ключом (2 ключа).
- Установка времени открытого состояния замка 1 ... 20 секунд.
- Звуковая сигнализация режимов работы (излучателем считывателя).
- Световая сигнализация режимов работы (светодиодом блока управления).
- Запись МАСТЕР-ключа (2 шт.).
- Запись и стирание ключей доступа и Охраны.
- Возможность включения режима «АКЦЕПТ» автоматическая запись ключей Доступа.
- Стирание всей информации.
- Возможность обновления базы ключей, изменения системных установок с помощью бесконтактного модуля памяти VIZIT-RFM4 (при работе со считывателем RD-5F производства 4кв. 2019г. и позднее).
- Электронная защита от перегрузки цепей управления замка.
- Защита от несанкционированного администрирования системы доступа. Защита предусматривает установку 8-разрядного PIN-кода считывателя (RD-5F) с последующей привязкой к нему ключей, записываемых в память контроллера.
- Наличие интерфейса RS-485 для удаленного управления / администрирования с автоматизированного рабочего места или APM «Gate».
- Возможность подключения к интерфейсу RS-485 Ethernet модуля VEM-70x, VSM-792, БУД-482x для удаленного управления / администрирования через Интернет
- Возможность обновления ПО блока на объекте (с использованием СU-14).
- Возможность переноса базы данных ключей доступа, охраны, МАСТЕР-ключей из микросхемы памяти контроллера КТМ602х.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ЗАМКА И КНОПКИ ДЛЯ ВЫХОДА

Замок.

Возможно использование:

- Электромагнитных замков VIZIT-ML240x, VIZIT-ML300x, VIZIT-ML305x, VIZIT-ML400x.
- Электромеханических замков и защёлок (12VDC / 0.6 A max.). Рекомендуется применять электромеханическую защёлку **54NF412** (http://www.vizit-group.com/ru/production1/).

Электромагнитные замки **VIZIT** имеют встроенный модуль перемагничивания, который устраняет остаточную намагниченность при отпирании замка, а также препятствует возникновению помех при коммутации обмотки замка.

Запрещается использовать электромагнитные замки с сопротивлением обмотки менее 20 Ом, а также не имеющие цепей перемагничивания.

При использовании электромеханического замка или защёлки следует с соблюдением полярности подключить к клеммам замка / защёлки диод (например, 1N4007, в комплект поставки не входит), препятствующий возникновению помех при коммутации обмотки замка.


Запрещается использовать электромеханические замки с током потребления более 1А (сопротивлением обмотки менее 10 Ом).

Кнопка для выхода.

Для выхода из помещения рекомендуется использовать кнопки **EXIT 1000, EXIT 500** и **EXIT 300M**, имеющие цепи аварийного управления электромагнитным замком.


ПРИМЕРЫ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

Контроллер с электромагнитным замком и кнопкой EXIT



Примечание. Кнопки **EXIT** предназначены для разблокирования замка изнутри помещения. При подключении **RD-5F** в режиме **«Wiegand-26»** используется 5 проводов в кабеле.

Контроллер с электромеханическим замком / защёлкой



Для монтажа цепей используйте проводники с медными жилами. Максимальная длина проводников в зависимости от их сечения приведена в таблице:

| Цепь | | Макс. длина, м | |
|--|---|-----------------------|---------------|
| Блок управлени | я ↔ Считыватель | 50 (1) | 50 (1) |
| Блок управлени | я \leftrightarrow Кнопка для выхода \leftrightarrow Электромагнитный замок VIZIT | 25 | 50 |
| Блок управления ↔ Электромеханический замок / защёлка 54NF412 ⁽²⁾ | | 10 | 30 |
| Ппопоп | Диаметр, мм | 0.5 | 0.8 |
| Провод | Сечение, мм ² | 0.2 | 0.5 |

Примечания.

- (1) Ёмкость кабеля между блоком управления и считывателем не должна превышать 3000 пФ (60 пФ на 1 погонный метр кабеля).
- (2) В таблице указана максимальная длина проводов для определённой модели электромеханической защёлки. При подключении другой модели замка / защёлки максимальная длина проводов определяется в соответствии с рекомендациями производителя замка / защёлки и опытным путём.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во включённом в сеть блоке управления имеется опасное напряжение - 220 В.

- Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока управления жидкостей, а также металлических предметов.
- Сетевая розетка должна быть расположена рядом с блоком управления. Сетевая вилка блока управления должна быть легко доступна.
- Отключите сетевую вилку блока управления от розетки перед выполнением монтажных, ремонтных работ и заменой вставки плавкой.
- Не применяйте самодельные вставки плавкие. Используйте вставку плавкую из комплекта поставки или аналогичную.


Замена вставки плавкой:

- 1. Отключите сетевую вилку блока управления от розетки.
- 2. Открутите два самореза, и снимите крышку.
- 3. Снимите крышку держателя вставки плавкой.
- 5. Удалите вставку плавкую из держателя.
- 6. Вставьте вставку плавкую из комплекта поставки.
- 7. Установите обратно крышку и закрутите саморезы.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Блок управления КТМ606 следует устанавливать в месте, обеспечивающем доступ воздуха для естественной вентиляции. Для установки рекомендуется использовать монтажные боксы VIZIT.

Конструкция блока управления предусматривает его установку на DIN-рейку и на стену. Клеммы блока должны располагаться <u>горизонтально</u>. При этом вентиляция будет максимально эффективной. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать блок вблизи отопительных и нагревательных приборов.




- Просверлите в стене 4 отверстия (1) диаметром 6 мм и глубиной 40 мм.
- Вставьте дюбели 6х40 (2) в отверстия.
- Закрепите блок управления на стене 4 шурупами 4х40 (3).

Примечание. Дюбели и шурупы не входят в комплект поставки.

Установка блока управления на стену









Установка перемычек на плате блока управления


- Открутите 2 самореза и снимите верхнюю крышку блока управления.
- Подключите к клеммам блока управления проводники кабелей, соединяющих блок со считывателем, замком и кнопкой для выхода.

Руководствуйтесь указаниями из раздела ПРИМЕРЫ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ, а также схемами, приведенными в разделе ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ настоящей инструкции.


- Установите перемычки на плате блока управления в соответствии с таблицей:

| Название | Положение перемычки | | |
|--|---|--|--|
| RT/OFF | RT - если блок является последним в цепи RS-485, OFF - если нет. | | |
| PRG-BTLDR- WORK | | | |
| F1-OFF | OFF , устанавливается в положение F1 для входа в режимы установки времени открытого состояния замка, установки номера KTM (для интерфейса RS-485). | | |
| ML-EL в положение, соответствующее типу замка: ML - электромагнитный зам EL - электромеханический замок / защелка. | | | |
| WG-TM | в положение, соответствующее нужному интерфейсу считывателей: ТМ - для интерфейса «Touch Memory», WG - для интерфейса «Wiegand-26» | | |


ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ



Контроллер с электромагнитным замком и кнопкой EXIT 500 (EXIT 1000)



Контроллер с электромагнитным замком и кнопкой EXIT 300M



ПОРЯДОК РАБОТЫ

До включения питания убедитесь в правильности установки перемычек в соответствии с применяемым замком и типом считывателя. Положение перемычек указано в разделе **ПОРЯДОК УСТАНОВКИ**.

В процессе эксплуатации блок управления контроллера находится в одном из следующих режимов работы:

- обычного доступа;
- ограниченного доступа (ОХРАНЫ);
- АКЦЕПТ (автозапись ключей доступа);
- записи МАСТЕР-ключа;
- записи или стирания ключей доступа и ключей Охраны;
- обновления базы данных ключей, изменения системных установок с помощью бесконтактного модуля памяти VIZIT-RFM4 (при работе с RD-5F производства 4кв. 2019г. и позднее);
- стирания всей информации;
- установки времени открытого состояния замка;
- установки номера КТМ (для интерфейса RS-485);
- копирования базы данных ключей из микросхемы памяти КТМ602М, КТМ608х, КТМ685х.

Режим обычного доступа.

Исходное состояние - замок двери закрыт, индикатор блока управления (БУ) мигает.

Для разблокирования замка приложите к антенне считывателя ключ доступа. Если код ключа доступа хранится в памяти блока управления, произойдет разблокирование замка. При этом в течение 7 секунд в считывателе звучат короткие сигналы, индикатор БУ включен непрерывно. Замок открывается на время 1...20 секунд в соответствии с установленным временем открытого состояния замка.

Если кода ключа нет в памяти, звучит длинный сигнал, и замок не открывается.

Разблокирование замка возможно также МАСТЕР-ключом.

Для разблокирования замка изнутри помещения кратковременно нажмите кнопку для выхода.

Режим ограниченного доступа (ОХРАНЫ).

Перевод контроллера из режима обычного доступа в режим ОХРАНЫ и снятие режима ОХРАНЫ осуществляется с помощью ключей Охраны.

Для включения режима ОХРАНЫ при закрытой двери помещения приложите к считывателю ключ Охраны. Непрерывное включение индикатора БУ и звучание одного короткого и одного длинного сигналов свидетельствует о переходе блока управления в режим ОХРАНЫ.

В режиме ОХРАНЫ блокируется возможность отпирания замка ключами доступа. При прикладывании к антенне считывателя ключа доступа в режиме ОХРАНЫ звучит один длинный сигнал, что является дополнительным признаком режима ОХРАНЫ.

Повторное прикладывание ключа Охраны переводит блок управления в режим обычного доступа. При переходе из режима ОХРАНЫ в режим обычного доступа звучат два коротких и один длинный сигналы.

Снятие режима ОХРАНЫ и перевод блока управления в режим обычного доступа возможно также МАСТЕР-

ВНИМАНИЕ! Ключ Охраны не является ключом доступа и не разблокирует замок.

Режим ОХРАНЫ не блокирует отпирание замка при нажатии кнопки для выхода.

Запись и стирание ключей в памяти контроллера

В процессе записи ключей в свою память контроллер запоминает код прикладываемого ключа в очередной свободной ячейке памяти.

Рекомендуется заранее пронумеровать ключи и в процессе записи прикладывать ключи к считывателю по порядку. Следует также вести учет "ключ №...владелец...", чтобы, при необходимости, можно было удалить из памяти коды утерянных ключей.

Запись МАСТЕР-ключа

Блок управления имеет возможность записи двух МАСТЕР-ключей.

ВНИМАНИЕ! Изменение положения перемычки PRG-BTLDR-WORK производить только при выключенном сетевом питании БУ!

- Отключите питание блока управления.
- Снимите верхнюю крышку блока управления.
- Установите перемычку PRG-BTLDR-WORK в положение PRG.
- Включите питание БУ, звучит длинный сигнал.
- Приложите к считывателю ключ, который будет записан в качестве МАСТЕР-ключа.
- После записи звучат один короткий и два длинных сигнала. Запись MACTEP-ключа не изменяет других установок изделия (в том числе ключей доступа и Охраны).
- Для записи второго MACTEP-ключа приложите к считывателю еще один ключ.
- Для выхода из режима записи MACTEP-ключа выключите питание изделия и установите в блоке управления перемычку **PRG-BTLDR-WORK** в положение **WORK**.

ВНИМАНИЕ! В случае записи нескольких ключей в качестве МАСТЕР-ключа остаются два последних прикладываемых ключа.

ВХОД В РЕЖИМЫ ЗАПИСИ И СТИРАНИЯ КЛЮЧЕЙ ДОСТУПА И КЛЮЧЕЙ ОХРАНЫ, ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА АКЦЕПТ.

Вход в данные режимы выполняется при установленной перемычке F1 блока управления в положение OFF.

- Для входа в Режим записи ключей доступа приложите к считывателю МАСТЕР-ключ в течение не менее 7 секунд. Контроллер входит в режим отпирания замка и, после окончания звуковой сигнализации, переходит в режим записи ключей доступа: звучат три длинных сигнала, индикатор БУ выключается. МАСТЕР-ключ нужно отвести от считывателя до окончания третьего сигнала
- Если кратковременно нажать кнопку для выхода в режиме записи ключей доступа, изделие перейдет в Режим записи ключей Охраны, звучит один длинный сигнал, индикатор БУ включается. Повторное нажатие кнопки для выхода переводит изделие обратно в режим записи ключей доступа, звучат три длинных сигнала, индикатор БУ выключается.
- Прикладывание к считывателю **МАСТЕР-ключа** при работе изделия в режиме **записи ключей доступа** переводит изделие в **Режим стирания ключей**, звучат два длинных сигнала, индикатор включается.
- Прикладывание к считывателю **MACTEP-ключа** при работе изделия в режиме **записи ключей Охраны** переводит изделие в режим установки **режима «АКЦЕПТ»** звучат два длинных сигнала, индикатор включается, если режим «АКЦЕПТ» выключен, или выключается, если режим «АКЦЕПТ» выключен.
- Прикладывание к считывателю **MACTEP-ключа** при работе изделия в **режиме стирания ключей** или установки режима **«АКЦЕПТ»** переводит изделие в режим обычного доступа.
- При бездействии в любом из режимов в течение 30 50 секунд изделие автоматически переходит в режим обычного доступа.

Внимание! При стирании данных о ключе из памяти изделия ячейка, в которой ранее был записан код стираемого ключа, освобождается. При последующей записи кода нового ключа запись будет производиться в первую освободившуюся после стирания кода ячейку. На это следует обратить внимание при учете порядковых номеров ключей. При записи кода нового ключа вместо стертого вновь записываемому ключу присваивается номер ранее стертого ключа.

Запись ключей доступа

- Войдите в режим записи ключей доступа.
- Приложите к считывателю записываемый ключ, звучат один короткий и один длинный сигналы, сообщающие о записи ключа в память.
- Примечание. При попытке повторной записи ключа или его неисправности звучит длинный сигнал.
- Приложите к считывателю следующий ключ, и т. д., пока не будет записано необходимое количество ключей доступа.
- После окончания записи ключей приложите к считывателю MACTEP-ключ, при этом блок управления переходит в режим стирания ключей, звучат два длинных сигнала. Приложите к считывателю MACTEP-ключ еще раз: замок разблокируется, и блок управления переходит в режим обычного доступа.

ВНИМАНИЕ! Если при записи ключей доступа прозвучат 5 коротких сигналов, то это свидетельствует о заполнении всей области памяти ключей доступа (записаны все ключи), и дальнейшая запись новых ключей невозможна.

Запись ключей Охраны

- Войдите в режим записи ключей доступа.
- Кратковременно нажмите кнопку для выхода, блок управления переходит **в режим записи ключей Охраны**. Звучит один длинный сигнал, индикатор БУ включается.
- Приложите к считывателю записываемый ключ Охраны, звучат один короткий и один длинный сигналы, сообщающие о записи ключа в память.
- Примечание. При попытке повторной записи ключа или его неисправности звучит длинный сигнал.
- Приложите к считывателю следующий ключ, и т. д., пока не будет записано необходимое количество ключей Охраны.
- После окончания записи ключей Охраны приложите к считывателю МАСТЕР-ключ, при этом блок управления переходит в режим установки режима «АКЦЕПТ», звучат два длинных сигнала. Приложите к считывателю МАСТЕР-ключ еще раз: замок разблокируется, и блок управления переходит в режим обычного доступа.

ВНИМАНИЕ! Если при записи ключей Охраны прозвучат 5 коротких сигналов, то это свидетельствует о заполнении всей области памяти ключей Охраны (записаны все 28 ключей), и дальнейшая запись новых ключей невозможна.

Стирание ключей доступа и ключей Охраны

- Войдите в режим записи ключей доступа.
- Кратковременно приложите к считывателю MACTEP-ключ, блок управления переходит **в режим стирания ключей**. Звучат два длинных сигнала, индикатор БУ включается.
- Приложите к считывателю удаляемый ключ, звучат один короткий и один длинный сигналы, сообщающие о стирании ключа.

- Примечание. В случае отсутствия данного ключа в памяти звучит один длинный сигнал.
- Приложите к считывателю следующий стираемый ключ, и т. д., пока не будут стерты все необходимые ключи.
- Приложите к считывателю МАСТЕР-ключ, открывается замок, и блок управления переходит в режим обычного доступа.

Стирание из памяти утерянного ключа

- Войдите в режим стирания ключей.
- Нажмите кнопку для выхода два раза, индикатор БУ выключается.
- Приложите к считывателю ключ, порядковый номер которого на единицу меньше утерянного, звучат один короткий и один длинный сигналы, сообщающие о стирании утерянного ключа.
- Приложите к считывателю MACTEP-ключ, открывается замок, и блок управления переходит в режим обычного доступа.

ВНИМАНИЕ! Код утерянного ключа №1 (доступа или охраны) удаляется из памяти только при стирании всей информации.

Обновление базы данных ключей, изменение системных установок с помощью бесконтактного модуля памяти VIZIT-RFM4

- Войдите в режим стирания ключей.
- Нажмите кнопку для выхода пять раз, звучат 5 длинных сигналов, индикатор БУ выключается.
- Приложите к считывателю и удерживайте модуль памяти **RFM4**, звучат одиночные короткие сигналы, синхронно с ними мигает индикатор БУ. По окончании обновления звучат 5 длинных сигналов, индикатор выключается.
- Приложите к считывателю следующий модуль памяти RFM4, и т.д., пока не будут обновлены все необходимые данные.
- Приложите к считывателю MACTEP-ключ, открывается замок, и блок управления переходит в режим обычного доступа.

Установка режима АКЦЕПТ

ВНИМАНИЕ! Установка режима АКЦЕПТ не снижает уровень безопасности системы контроля доступа, если в составе контроллера используются считыватели RD-5F с установленным PIN-кодом, и выполнена привязка ключей VIZIT-RF3.х к этому PIN-коду.

При использовании ключей VIZIT-RF2.х или VIZIT-TM включение режима АКЦЕПТ снижает уровень безопасности. В этом случае пользоваться режимом АКЦЕПТ рекомендуется только в экстренных ситуациях при восстановлении функционирования системы.

- Войдите в режим записи ключей охраны.
- Приложите к считывателю MACTEP-ключ. Звучат два длинных сигнала и один короткий **(АКЦЕПТ** включен), или два длинных сигнала и два коротких **(АКЦЕПТ** выключен). Индикатор БУ включается, если режим **АКЦЕПТ** включен, или выключается, если режим выключен.
- По нажатии на кнопку EXIT включается/выключается режим **АКЦЕПТ**, установленное состояние индицируется включением/выключением светодиода БУ и звуковыми сигналами: один короткий - режим **АКЦЕПТ** включен, два коротких - режим **АКЦЕПТ** выключен.
- Приложите к считывателю МАСТЕР-ключ, открывается замок, и блок управления переходит в режим обычного доступа.

ВХОД В РЕЖИМЫ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ ОТКРЫТОГО СОСТОЯНИЯ ЗАМКА И УСТАНОВКИ НОМЕРА УСТРОЙСТВА (ИНТЕРФЕЙС RS-485)

Вход в данные режимы выполняется при установленной перемычке F1 блока управления в положение F1.

- Для входа в режим установки времени открытого состояния замка приложите к считывателю МАСТЕР-ключ
 на время не менее 7 секунд. Блок управления входит в режим разблокирования замка и, после окончания
 звуковой сигнализации открывания замка, переходит в режим установки времени открытого состояния
 замка: звучат пять длинных сигналов, индикатор БУ включается. МАСТЕР-ключ нужно отвести от считывателя
 до окончания пятого сигнала.
- Прикладывание к считывателю MACTEP-ключа при работе блока управления в режиме установки времени открытого состояния замка переводит блок управления в режим установки номера устройства (интерфейс RS-485), звучат два длинных сигнала, индикатор выключается.
- Прикладывание к считывателю МАСТЕР-ключа при работе блока управления в режиме установки номера устройства (интерфейс RS-485) переводит изделие в режим обычного доступа.
- При бездействии в любом из режимов в течение 30 50 секунд изделие автоматически переходит в режим обычного доступа.

Установка времени открытого состояния замка

Перемычка **F1** блока управления должна быть установлена в положение **F1**.

Войдите в режим установки времени открытого состояния замка.

ВНИМАНИЕ! Для выхода из установки без её выполнения и перехода в режим установки номера устройства RS-485 приложите MACTEP-ключ к антенне считывателя. Повторное прикладывание MACTEP-ключа к антенне считывателя переводит блок управления в рабочий режим.

- Установка времени открытого состояния замка от 1 до 9 секунд производится одной серией нажатий кнопки для выхода. Количество нажатий равно устанавливаемому времени в секундах. После последнего нажатия следуют две паузы длительностью 1,5 секунды каждая (первая пауза ожидание очередного нажатия кнопки в серии, вторая пауза ожидание очередной серии нажатий). Окончание каждой паузы индицируется двумя короткими звуковыми и световыми сигналами.
- Установка времени открытого состояния замка от 10 до 20 секунд производится двумя сериями нажатий кнопки для выхода (первая серия ввод цифры десятка, вторая серия ввод цифры единицы во времени открытого состояния замка). Введите цифру десятка (1 или 2) нажатием кнопки один или два раза. После ввода цифры следует пауза длительностью 1,5 секунды. Нажатиями кнопки введите цифру единицы. После ввода цифры следует пауза длительностью 1,5 секунды. По окончании второй паузы блок индицирует установленное значение с помощью индикатора и звуковых сигналов.
- После индикации установленного значения открытого состояния замка можно повторить ввод значения или сохранить введенное значение, приложив к считывателю MACTEP-ключ.
- После прикладывания MACTEP-ключа блок управления переходит в режим установки номера устройства RS-485. Повторное прикладывание MACTEP-ключа к антенне считывателя переводит блок управления в рабочий режим.

Установка номера устройства в интерфейсе RS-485 (на момент поставки – 254)

- Войдите в режим установки времени открытого состояния замка.
- Кратковременно приложите к считывателю MACTEP-ключ, блок управления переходит в **режим установки номера устройства (интерфейс RS-485).** Звучат четыре длинных сигнала, индикатор БУ выключается. **ВНИМАНИЕ!** Для выхода из установки без её выполнения приложите MACTEP-ключ к антенне считывателя.
- Установка номера устройства выполняется аналогично установке времени открытого состояния замка, но номер может состоять из трех знаков.
- Для сохранения установленного значения и перехода в рабочий режим необходимо приложить к считывателю МАСТЕР-ключ.

ВНИМАНИЕ! Каждое нажатие кнопки подтверждается звуковым и световым сигналами. Окончание каждой паузы индицируется двумя короткими звуковыми и световыми сигналами.

Если введено неверное значение, звучит один длинный сигнал.

СТИРАНИЕ ВСЕЙ ИНФОРМАЦИИ, КОПИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ КЛЮЧЕЙ ИЗ МИКРОСХЕМЫ ПАМЯТИ КТМ602M, КТМ608x, КТМ685x

Стирание всей информации

ВНИМАНИЕ! Следующая последовательность операций приводит к стиранию из памяти изделия всей ранее записанной информации, в том числе и кодов МАСТЕР-ключей.

ВНИМАНИЕ! Изменение положения перемычки PRG-BTLDR-WORK производить только при выключенном сетевом питании БУ!

- Отключите питание блока управления.
- Снимите верхнюю крышку блока управления.
- Установите перемычку PRG-BTLDR-WORK в положение PRG.
- Включите питание БУ, звучит длинный сигнал.
- Кратковременно нажмите кнопку для выхода, звучат сигналы.
- До окончания 20-го звукового сигнала нажмите кнопку для выхода на время не менее **1 секунды**, звучат два коротких сигнала, включается режим стирания информации. По окончании звучит длинный сигнал.
- Для выхода из режима стирания всей информации выключите питание изделия и установите в блоке управления перемычку PRG-BTLDR-WORK в положение WORK.

Копирование базы данных ключей из микросхемы памяти КТМ602М, КТМ608х, КТМ685х

ВНИМАНИЕ! Следующая последовательность операций приводит к записи в микросхему памяти изделия информации из микросхемы памяти, установленной в панельку «EX-MEMORY», и к перезаписи ранее записанных в изделие ключей доступа/охраны.

ВНИМАНИЕ! Изменение положения перемычки PRG-BTLDR-WORK производить только при выключенном сетевом питании БУ!

- Отключите питание блока управления.
- Снимите верхнюю крышку блока управления.
- Установите перемычку PRG-BTLDR-WORK в положение PRG.
- Установите в панельку **«EX-MEMORY»** микросхему памяти KTM602M, KTM608х или KTM685х, базу ключей которых предполагается скопировать в изделие.
- Включите питание БУ, звучит длинный сигнал.
- Кратковременно нажмите кнопку для выхода **три раза**, звучат сигналы.
- До окончания 20-го звукового сигнала нажмите кнопку для выхода на время не менее 1 секунды, звучат два коротких сигнала, включается режим копирования информации. По окончании звучит длинный сигнал.
 - **Примечание.** При отсутствии микросхемы в панельке или несоответствии ее содержимого звучат три длинных сигнала.
- Для выхода из режима копирования информации выключите питание изделия и установите в блоке управления перемычку PRG-BTLDR-WORK в положение WORK.
- Извлеките микросхему из панельки **«EX-MEMORY»**.


ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КТМ606

Предусмотрена возможность обновления программного обеспечения (ПО) блока управления КТМ606. При обновлении программы используется блок сопряжения CU-14, подключенный к USB-порту компьютера с операционной системой Windows, а также программа VIZIT Firmware Update. Программа VIZIT Firmware Update приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ (на странице описания блока сопряжения CU-14) следующих интернетресурсов VIZIT: www.vizit-group.com.

Внимание. Все настройки и записанные ключи сохраняются после обновления ПО.

Для обновления ПО выполните в строгой последовательности действия, указанные ниже.

- Подключите блок управления к CU-14:
 - Выключите питание блока управления.
 - Контакт URX блока управления соедините с клеммой ТХ CU-14.
 - Контакт UTX блока управления соедините с клеммой RX CU-14.
 - Контакт GND блока управления соедините с клеммой GND CU-14.
 - Подключите блок сопряжения CU-14 к компьютеру кабелем USB.



• Войдите в режим обновления программного обеспечения:

- Переведите перемычку PRG-BTLDR-WORK в положение BTLDR.
- Включите питание блока управления. Мигание светодиодного индикатора свидетельствует о том, что блок управления находится в режиме обновления программного обеспечения.

• Обновление программного обеспечения:

- Запустите на компьютере программу VIZIT Firmware Update.
- Выполните обновление ПО блока управления, следуя инструкции к программе VIZIT Firmware Update.
- Выключите питание блока управления.
- Установите перемычку PRG-BTLDR-WORK в положение WORK и отключите блок сопряжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| • | Количество ключей доступа, шт., не более | 21000 |
|---|--|---------------|
| • | Количество ключей Охраны, шт., не более | 28 |
| • | Мастер - ключ, шт. | 2 |
| • | Время открытого состояния замка, с | от 1 до 20 |
| • | Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В | 220 + 22; -33 |
| • | Потребляемая мощность (с учётом замка, блока вызова), Вт , не более | 30 |
| • | Потребляемый ток, A , не более | 0,17 |

• Напряжение питания и допустимый ток замка (между клеммами +DL и -DL), В / А

Перемычка ML-EL установлена в положение ML: (13.5 +/- 1.5) / 0.6A(длительно) Перемычка ML-EL установлена в положение EL: (12 +/- 1.5) VDC/ 1.2A(<1 sec.)

• Напряжение питания блока вызова домофона (между клеммами 18V - GND)


| - нестабилизированное напряжение постоянного тока, В | 18 |
|--|-----|
| - ток нагрузки, A , не более: | 0,6 |

• Габаритные размеры и масса приведены в таблице:

| Изделие | Габарит | Macca, | | |
|---|---------|--------|---------|------|
| изделие | Ширина | Высота | Глубина | КГ |
| Блок управления КТМ606 | 165 | 90 | 60 | 0,85 |
| Считыватель RD-5F (RD-4R, RD-4T) | 47 | 75 | 18 | 0,1 |

- Условия эксплуатации:
- блок управления КТМ606 температура воздуха от плюс 1 до плюс 40 °C, относительная влажность до 93% при 25 °C;

СЧИТЫВАТЕЛЬ RD-5R



- (1) Светодиодный индикатор
- (2) Антенна считывателя
- (3) Соединительные провода

Внешний вид считывателя RD-5F, наименование цепей и их назначение

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ СЧИТЫВАТЕЛЯ RD-5F

Примечания.

- 1. Если нет необходимости в дополнительной защите от несанкционированного администрирования системы доступа, то PIN-код в RD-5F следует оставить 0000 0000 (заводская установка). В этом случае ключи, записанные в память блока управления контроллера, становятся ключами доступа без выполнения процедуры привязки.
- 2. При изменении PIN-кода обязательно следует выполнить повторную привязку ключей. Привязка ключей обеспечивает возможность создания дубликатов ключей только обслуживающей организацией. Для создания дубликатов и подготовки базы данных ключей применяется программатор VIZIT-DM15.

При подготовке к работе считывателя RD-5F выполняются следующие процедуры:

- Изменение PIN-кода (заводская установка 0000 0000).
- Привязка ключей к установленному PIN-коду.
 - **Примечание.** Привязка выполняется для ключей, которые в дальнейшем планируется записать в память блока управления в качестве MACTEP-ключа, ключей доступа и Охраны.
- Индикация текущего PIN-кода (при необходимости).

Для выполнения процедур:

- Разъедините цепи «DATA1» и «DATA0» считывателя и отключите их от блока управления.
- Подключите кнопку с нормально разомкнутым контактом между цепями «DATA1» (белый провод) и «GND».
- Включите питание контроллера. Контролируйте включение светодиодного индикатора считывателя.

Вход в процедуры.

- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3-х секунд (цепи «DATA1» и «GND» замыкаются на время нажатия кнопки).
- Отпустите кнопку после трёх длинных звуковых сигналов.

Примечание. Индикатор считывателя часто мигает, пока не будет отпущена кнопка.

- Снова нажмите кнопку 1, 2 или 3 раза:
 - 1 раз для индикации текущего PIN-кода.
 - 2 раза для изменения PIN-кода.
 - 3 раза для привязки ключей к установленному PIN-коду.

Примечание.

Считыватель автоматически выходит из выполнения процедур и возвращается в дежурный режим:

- если кнопку не была нажата в течение 15 секунд,
- или нажата более 3-х раз,
- или нажата на время более 3-х секунд.

Звучат 10 коротких сигналов, светодиодный индикатор считывателя мигает 10 раз.

Индикация текущего PIN-кода.

После входа в процедуру звучит один длинный сигнал и после паузы индицируются восемь цифр текущего PIN-кода. Индикация производится восемью сериями коротких звуковых сигналов, дублирующихся миганием светодиодного индикатора считывателя. Количество звуковых сигналов в каждой серии соответствует установленной цифре PIN-кода. Цифра 0 индицируется десятью сигналами.

Например, если установлен PIN-код = 0123 4567, то вывод сигналов следующий:

где «|» -короткий бип (звуковой сигнал) и одиночное мигание светодиодного индикатора, « » пауза между сериями сигналов.

После вывода восьми цифр PIN-кода звучат 10 коротких сигналов, считыватель выходит из режима выполнения процедур.

Изменение PIN-кода (восемь цифр).

После входа в процедуру звучат 2 длинных сигнала.

 Введите первую цифру соответствующим количеством кратковременных нажатий кнопки. Пауза между нажатиями не должна превышать 1,5 секунды. По окончании ввода текущей цифры (пауза 1,5 секунды от последнего нажатия) считыватель индицирует введенную цифру соответствующим числом звуковых и световых сигналов.

Примечание. Цифра 0 вводится десятью нажатиями кнопки.

- Аналогично, введите остальные цифры PIN-кода после окончания индикации очередной введенной цифры.
- После индикации последней (восьмой) введенной цифры PIN-кода звучит длинный сигнал и последовательно индицируются все цифры введенного PIN-кода. Индикация производится восемью сериями коротких звуковых сигналов, дублирующихся миганием светодиодного индикатора считывателя. Количество звуковых сигналов в каждой серии соответствует установленной цифре PIN-кода. По окончании индикации звучит длинный сигнал.

Примечание. Цифра 0 индицируется десятью сигналами.

- Сохраните введенный PIN-код. Для этого нажмите и удерживайте кнопку. Звучит длинный сигнал (примерно 6 секунд). По окончании сигнала отпустите кнопку.
- Звучат 10 коротких сигналов, считыватель выходит из режима выполнения процедур.

Например, необходимо ввести PIN-код = 01234567.

- Для ввода цифры 0 кратковременно нажмите 10 раз кнопку с паузами не более 1,5 секунд.
 Считыватель индицирует введенную цифру (10 звуковых и световых сигналов) по истечении паузы длительностью 1,5 секунды от последнего нажатия.
- Последовательно введите остальные цифры кода соотвествующим количеством нажатий кнопки. После ввода каждой цифры контролируйте количество звуковых и световых сигналов.
- После индикации последней цифры звучит длинный сигнал и последовательно индицируются все цифры введенного PIN-кода. По окончании индикации звучит длинный сигнал.
- Сохраните введенный PIN-код. Для этого нажмите и удерживайте кнопку. Звучит длинный сигнал (примерно 6 секунд). По окончании сигнала отпустите кнопку.
- Звучат 10 коротких сигналов, считыватель выходит из режима выполнения процедур.

Привязка ключей к установленному PIN-коду.

После входа в процедуру звучат 3 длинных сигнала. Светодиодный индикатор считывателя начинает быстро мигать.

- Приложите ключ к антенне считывателя. Звучит короткий сигнал, сигнализирующий о том, что ключ успешно привязан.
- Приложите следующий ключ и т.д.
- Для выхода из режима выполнения процедур нажмите кнопку на время более 3-х секунд.


Примечания.

- 1. Если ключ уже был привязан, то звучит длинный сигнал.
- 2. В случае ошибки звучат несколько коротких сигналов. Приложите ключ повторно.
- 3. Поддерживаются только оригинальные ключи VIZIT, поэтому считыватель не реагирует на прикладывание неоригинальных ключей.
- 4. Если ключи не прикладывали к антенне более 2-х минут, тогда считыватель автоматически выходит из режима выполнения процедур, звучат 10 коротких сигналов.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Считыватель RD-5F устанавливается снаружи помещения на стене или неподвижной части входной двери.




- Просверлите 2 отверстия (1) диаметром 6 мм, глубиной 40 мм.
- Установите дюбели (2) в эти отверстия.
- Просверлите отверстие (3) для проводов диаметром 5 мм.



- Закрепите считыватель на стене 2 шурупами 4х40 (4).
- Вставьте заглушки (5).

Примечание. Дюбели, шурупы и заглушки входят в комплект поставки.




- Соедините проводники считывателя с проводниками кабеля, подключённого к клеммам блока КТМ685(P), в соответствии со схемами, приведенными в разделе ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ настоящей инструкции.

Соединение проводников рекомендуется выполнять пайкой.

 На каждое соединение плотно наденьте термоусадочную или полихлорвиниловую трубку подходящего диаметра.


Примечание. Трубка не входит в комплект поставки.

Установка считывателя RD-5F на стену



- Просверлите 2 отверстия (1) диаметром 3 мм.
- Просверлите отверстие (2) для проводов диаметром 5 мм.
- Закрепите считыватель 2 шурупами 3,5х13 (3).
- Вставьте заглушки (4).

Примечание. Шурупы 3,5х13 не поставляются.



- Просверлите 2 отверстия (1) диаметром 5,5 мм.
- Просверлите отверстие (2) для проводов диаметром 5 мм.
- Закрепите считыватель 2 винтами М5 (3).
- Вставьте заглушки (4).

Примечание. Винты М5 не поставляются. Длина винтов выбирается из условия: толщина дверного полотна плюс 5 мм.

Установка считывателя RD-5F на неподвижную часть входной двери (2 способа)

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЧИТЫВАТЕЛЯ RD-5F

Предусмотрена возможность обновления программного обеспечения (ПО) считывателя. При обновлении программы используется блок сопряжения CU-14, подключенный к USB-порту компьютера с операционной системой Windows, а также программа VIZIT Firmware Update. Программа VIZIT Firmware Update приведена в разделе ПРОДУКЦИЯ (на странице описания блока сопряжения CU-14) следующих интернет-ресурсов VIZIT: www.vizit-group.com.

Внимание. Установленный PIN-код, а также привязка ключей сохраняются после обновления ПО.

Для обновления ПО выполните в строгой последовательности действия, указанные ниже.

• Подключите считыватель к CU-14:

- Выключите питание блока управления.
- Отключите цепи считывателя «DATA 0» (зеленый провод) и «DATA 1» (белый провод) от блока управления. Если цепи «DATA 1» и «DATA 0» были соединены, то разъедините их.
- Цепь «DATA 1» (белый провод) соедините с клеммой **TX** CU-14, цепь «DATA 0» (зеленый провод) соедините с клеммой **RX** CU-14.
- Цепь GND блока управления соедините с клеммой GND CU-14.
- Подключите кнопку с нормально разомкнутым контактом между цепью «DATA 1» и «GND».
- Подключите блок сопряжения CU-14 к компьютеру кабелем USB.




Схема соединений считывателя с блоком сопряжения СU-14 и компьютером

• Войдите в режим обновления программного обеспечения:

- Нажмите кнопку;
- Включите питание блока управления.
- Отпустите кнопку после начала мигания светодиодного индикатора считывателя.
 Мигание светодиодного индикатора считывателя свидетельствует о том, что считыватель находится в режиме обновления программного обеспечения.

• Обновление программного обеспечения:

- Запустите на компьютере программу VIZIT Firmware Update.
- Выполните обновление ПО считывателя, следуя инструкции к программе VIZIT Firmware Update.
- Выключите питание блока управления.
- Восстановите исходное подключение считывателя к блоку управления: отключите блок сопряжения и кнопку, соедините клеммы блока управления с соответствующими проводниками считывателя.