

## Беспроводной дымовой датчик DP-04



### Паспорт

#### 1. Общие сведения:

Извещатель охранной потолочный, предназначен для обнаружения возникновения задымления в охраняемом помещении и формирования извещения об этом событии, путем передачи состояния по радиоканалу на контрольную панель. Извещатель может работать как автономное устройство, оповещающее через встроенный динамик о возникновении задымления, а также как штатная единица в составе охранной системы.

#### 2. Особенности датчика:

- Чувствительность датчика в соответствии со стандартом UL Standart 217.
- Отправка сигнала тревоги по радиоканалу.
- Отсутствие проводов, простота установки
- Индикатор низкого уровня заряда батареи.

**3. Комплектность:**

Таблица 1

Наименование	Количество
Извещатель	1
Крепежные элементы	4
Укомплектован - Батарея 9 VDC (Тип «Крона»)	1

**4. Технические характеристики:**

Таблица 2

Напряжение питания	9 VDC (батарея типа «Крона»)
Максимальный диаметр обнаружения	До 4,8 м
Максимальный угол обнаружения	360°
Максимальная площадь обнаружения	25м <sup>2</sup>
Радиочастота передатчика	433,92 +/-0,2 % МГц
Дистанция передачи сигнала (при прямой видимости)	80 м
Диапазон рабочих температур	-10...+50° С
Относительная влажность	До 95% без образования конденсата
Высота установки	1,7...2,5 м
Габаритные размеры	116x44 мм

**5. Светодиодная индикация:**

Таблица 3

Извещение	Состояние светодиодной индикации	Состояние звуковой индикации
Тревога	Красная индикация	Звуковой сигнал
Низкий заряд батареи	Желтая индикация	Отсутствует
Нормальное состояние	Индикация отсутствует	Отсутствует

**6. Выбор места установки датчика:**

Извещатель предназначен для установки в закрытых помещениях. При установке обратите внимание на то, чтобы датчик располагался в недоступном для животных месте. Рядом с дымовым датчиком не должны находиться воздушные кондиционеры, отопительные приборы, а также избегайте попадания на датчик прямых солнечных лучей.

**7. Гарантии производителя:**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения извещателя 3 года со дня отгрузки с предприятия-изготовителя (гарантийный срок эксплуатации не распространяется на элементы питания). Извещатели, у которых во время гарантийного срока при условии соблюдения правил использования и монтажа будет выявлено несоответствия требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

В случае устранения неисправности извещателя гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течении которого извещатель не использовался по причине неисправности.

**8. Свидетельство о приемке:**

<p>СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Беспроводной дымовой датчик DP-04</p> <p>№ изделия _____</p> <p>Отметка ОТК _____</p>
--

ООО «ИПРО»

Россия, 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 8А, тел. (4912) 77-79-41.

e-mail: [support@ipro-gsm.ru](mailto:support@ipro-gsm.ru) <http://www.ipro-gsm.ru>