

Интегрированная система
безопасности "Стрелец-Интеграл"

**Оповещатель пожарный световой радиоканальный
"Табло-ПРО"**

Паспорт
СТФВ.425543.006 ПС
Ред. 1.4

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Настоящий паспорт распространяется на оповещатель пожарный световой радиоканальный "Табло-ПРО" (далее – изделие).

1.2 Изделие функционирует в составе Интегрированной системы безопасности (ИСБ) "Стрелец-Интеграл" и предназначено для оповещения людей о чрезвычайной ситуации или указания путей эвакуации.

1.3 Изделие позволяет запрограммировать включение оповещения по любым из следующих событий: "Тревога", "Пожар", "Неисправность", "Взлом", "Снятие с охраны", "Снятие с охраны под принуждением".

Типы срабатывания изделия: "Непрерывное", "Меандр".

Изделие допускает введение программируемой задержки срабатывания от 3 с до 4 мин, а также ограничения времени срабатывания от 1 мин до 1 ч.

1.4 Изделие имеет возможность питания от химических источников тока – двух литиевых батарей с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 1,2 А·ч (тип – CR123A), либо от внешнего источника постоянного тока с выходным напряжением 9-27 В. При отключении внешнего источника питания, изделие автоматически переходит на питание от батарей. Батареи поставляются установленными в изделие. Для их подключения требуется удалить изолирующую пленку.

1.5 Изделие допускает возможность выбора при программировании уровня яркости свечения светодиодного модуля.

1.6 Изделие имеет длительность непрерывного светового оповещения при запуске оповещения при неразряженных батареях, а также в течение времени не менее 2 мес. после разряда основной батареи (при штатном разряде в условиях эксплуатации изделие на объекте) – не менее 1 ч (по ГОСТ Р 53325-2012).

1.7 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота изделия находится в диапазоне 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц.

1.8 Изделие сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающей среды – от минус 30 до плюс 55 °С;

- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.9 Степень защиты оболочки изделия – IP43.

1.10 Средний срок службы изделия – не менее 10 лет.

1.11 Габаритные размеры изделия – 320×125×65 мм.

1.12 Масса изделия, не более – 0,55 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки изделия соответствует указанному в Таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СТФВ.425543.006	Оповещатель пожарный световой радио-канальный "Табло-ПРО" Комплект принадлежностей: Шуруп универсальный 3,5×30 Дюбель 6×30 Вкладыши Памятка по применению	1 шт. 5 шт. 5 шт. 1 компл. 1 экз.
СТФВ.425543.006 ПС	Паспорт	1 экз.

3 Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 26.30.50-207-54330426-2017 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок службы изделия – 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.3 Изделия, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.4 Гарантийный срок не распространяется на элементы питания и на корпусные элементы в случае их механического повреждения, а также на изделия, у которых нарушена сохранность пломб предприятия-изготовителя.

4.5 В случае устранения неисправности изделия (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого изделие не использовалось по причине неисправности.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

Ред. 1.4

29.01.19